



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Карелия  
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
e-mail: [emercomkarel@mail.ru](mailto:emercomkarel@mail.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,  
e-mail: [ugpnkarelia@mail.ru](mailto:ugpnkarelia@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску  
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 76-92-72, факс 76-92-72, тел. доверия 79-99-99,  
e-mail: [ondpz@mail.ru](mailto:ondpz@mail.ru)

Предписание № 71/1/1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского  
городского округа "Детский сад комбинированного вида № 102 "Пингвин"  
ИНН 1001035671, ОГРН 1031000014847

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на  
которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия № 71  
от 01 марта 2021 года Бахилина Дениса Рудольфовича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «10» марта 2021 года по «02» апреля 2021 года начальником отделения отдела  
надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску УНДиПР Главного  
управления МЧС России по Республике Карелия Савиным Алексеем Юрьевичем проведена  
внеплановая проверка объекта защиты (категории чрезвычайно высокого риска) – здание,  
помещения, территория, имущество расположенного по адресу: Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, пр. Карельский, д. 6а

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН  
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
Петрозаводского городского округа "Детский сад комбинированного вида № 102 "Пингвин"  
Богданова Надежда Энгельсовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)



В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	<p>Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (Акт обследования от 16.01.2019 г.), а именно: в помещениях недостаточное количество пожарных извещателей; не все помещения оборудованы АУПС; допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами; не все пути эвакуации и выходы из здания оборудованы извещателями пожарными ручными.</p>	<p>Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 4.</p> <p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 84, ч.ч. 2, 4 «Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей; включение эвакуационного (аварийного) освещения».</p> <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54 - руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учётом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>Свод правил СП 484.1311500.2020 п.п. 6.6.2, 6.4.4, 6.6.19 - для реализации алгоритма С защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем двумя автоматическими ИП (извещатель пожарный) при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП.</p> <p>Свод правил СП 484.1311500.2020 - Приложение А, таблица А.1, п. 1.</p> <p>Свод правил СП 484.1311500.2020 п. 5.18 - выбор электрических и оптоволоконных линий связи, способы их прокладки должны проводиться в соответствии с требованиями СП 6.13130, требованиями настоящего свода правил и ТД на приборы и оборудование СПА, а</p>	01.04.2022 г.	



		<p>также (при необходимости) в соответствии с нормативными документами, действующими в области взрывозащиты. Шаг креплений линий связи или кабеленесущих систем определяется в соответствии с рекомендациями производителя электрических и оптоволоконных линий связи, кабеленесущих систем.</p> <p>Свод правил СП 6.13130.2013 п. 4.14 - не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.</p> <p>Свод правил СП 484.1311500.2020 п. 6.6.27 - ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах.</p> <p>Свод правил СП 3.13130.2009 п.п. 4.1, 4.2, 4.6</p>		
2.	<p>Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией не соответствует требуемым значениям в помещениях: группа «Пчёлки», группа «Утятка», группа «Светлячки», пищеблок, спортзал (составляет 48-60 дБА при требуемом 65 дБА*).</p>	<p>Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч.</p> <p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 84, ч. 4 «Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей; включение эвакуационного (аварийного) освещения», Свод правил 3.13130.2009 п. 4.2, п. 4.8.</p>	01.04.2022 г.	
3.	<p>Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек менее 1,2 м. (ширина выходов в свету составляет от 0,9 м).</p>	<p>Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1;</p> <p>Свод Правил 1.13130.2020 пункт 5.1.4 - минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.</p>	01.04.2022 г.	
4.	<p>Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ пункт 17 п/п «б» - руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего</p>	01.04.2022 г.	



информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	протокола испытаний и внесении информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трёх месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъёмщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путём реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.



Начальник отделения отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы по  
г. Петрозаводску управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Республике Карелия  
Савин Алексей Юрьевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

сотрудника (-ои) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«02» апреля 2021 года



Предписание для исполнения получил:

Заведующий Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения  
Петрозаводского городского округа "Детский сад  
комбинированного вида № 102 "Пингвин"  
Богданова Надежда Энгельсовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,

присутствовавшего при проведении проверки)

«02» апреля 2021 года

