

СОГЛАСОВАНО

Председатель Совета организации
Карельской региональной общественной организации
инвалидов-спортсменов
«ПЕТРО-СПОРТ»



Осипова

г. Петрозаводск



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры**

«11» февраля 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- | | |
|---|--|
| 1.1. Наименование (вид) объекта: | Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение |
| 1.2. Адрес объекта | 185026 Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-т. Карельский, д.6а |
| 1.3. Сведения о размещении объекта: | Отдельно стоящее здание <u>2</u> этажей, <u>2781,4</u> кв.м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); <u>да, 9462,7</u> кв.м |
| 1.4. Год постройки здания: | 1984 г., последнего капитального ремонта нет |
| 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: | текущего - 2020 г., капитального - нет |
| 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 102 «Пингвин»/ МДОУ «Детский сад № 102» |
| 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): | 185026 Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-т. Карельский, д.6а |

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

Организация реализует Основную образовательную программу дошкольного образования, Адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи, Адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для детей с задержкой психического развития.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: троллейбусами №№ 2,4,5; Маршрутными такси №№ 1,2,9, 21, 22, 23, 15, 26 до остановок «улица Ровио» или «улица Г.Фролова»; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 910 м.

3.2.2 Время движения (пешком): 15 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (съезд с уклоном более 10%)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДЧ-И
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-И
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
			№ на плане
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И	1,2
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И	Лит.а5; Лит.а
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И	38,9,20, 41,59, 21,42,31,32,35, 34,72,2,27,47, 38,31,33
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И	21,42,31,32,34, 35,72,2,27,47,38, 31,33,1,30
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И	4,15,23,11,52,46,83, 51,35,21,10,15,14 19,6,12,31,37,42,44, 18,7,26,55,68,49
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ - И	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ - И	-

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается в: - оснащении входа на территорию информацией об объекте; - устройстве съездов на бордюрах; - демонтаже бортовых камней с выполнением плавного понижения; - установке средств информационной поддержки и навигации на путях движения; - окрашивании столбов наружного освещения в жёлтый цвет на уровне глаз; - частичном ремонте асфальтного покрытия.
2	Вход (входы) в здание	Нуждается в: - оснащении кнопкой вызова для помощи сотрудниками Учреждения; - замене информационной таблички об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля; - установке предупреждающих тактильно-контрастных указателей; - обустройстве пологого спуска в направлении от крыльца центрального входа в здание к пожарному проезду; - замене дренажной решётки с шириной просветов ячеек не более 0,013 м; - замене дверных полотен со смотровой панелью, заполненной прозрачным и ударопрочным материалом, с контрастной маркировкой, дверными ручками нажимного действия; - понижении высоты дверного порога
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается в: - оборудовании коридоров тактильно-контрастными предупреждающими указателями; - окраске плинтуса в контрастный цвет; - оборудовании контрастными противоскользящими полосами краевых ступеней лестничных маршей; - оборудовании нормативными правосторонними перилами; - реконструкции поручней (установка на высоту 0,6м, 0,7 м, 0,9 м.); - реконструкции дверных проёмов.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается в: - установке средств информационной поддержки и навигации на путях движения к кабинетам; - оборудовании дверей ручками нажимного действия; - оснащении кабинетов табличками с дублирующей информацией шрифтом Брайля; - окрашивании дверных наличников и/или краёв дверного полотна контрастным цветом.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается в: - нумерации детских раздевальных шкафов рельефным шрифтом на контрастном фоне; - оснащении двусторонними откидными поручнями и крючками для костылей; - оснащении кнопкой вызова для помощи сотрудниками Учреждения. - окрашивании дверных наличников и/или краёв дверного полотна контрастным цветом. - замене смесителей вентильного управления на смесители рычажного управления туалетной зоны.

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается в: - оборудовании помещений специально освещаемыми указателями в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности стен (световыми маяками); - оснащении входов обозначением контрастным цветом; - оборудовании тактильными табличками и схемами с рельефным шрифтом; - оснащении звуковыми маяками входов, пересечений путей движения; - оборудовании радиотрансляции в помещениях, в бытовых комнатах; - оснащении информационной индукционной системой переносного типа; - оснащении поручней в коридорах рельефными обозначениями; - оснащение таблицами с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля при входах в помещения, поэтажными планами на лестничных площадках, мнемо-схемой с информацией о размещении помещений на объекте с указанием доступных для инвалидов маршрутов; - изменении типа покрытия пола по фактуре/цвету перед препятствиями и местом изменения направления движения (входами, подъемами, лестницами, поворотами коридоров и т.п.).
7.	Все зоны и участки	Нуждается в: - текущем ремонте, индивидуальном решении с ТСП.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2020 - 2024 г.г.

в рамках исполнения: государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 363

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

- | | |
|---|--------------|
| 4.4.1. согласование на заседании Совета по делам инвалидов при Главе Республики Карелия | не требуется |
| 4.4.2. согласование работ с надзорными органами <i>(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)</i> | не требуется |
| 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; | требуется |
| 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) | не требуется |
| 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов | требуется |

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Карелия: нет

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|---------|
| 1. Территории, прилегающей к зданию (участок) | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 4 л. |
| 3. Путь (пути) движения внутри здания | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 16 л.

Лицо, проводившее обследование объекта:

Эксперт системы добровольной сертификации «Мир доступный для всех» в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и МГН

Сертификат № ЭТ-01-1700095

Председатель Совета организации Карельской региональной общественной организации инвалидов-опорников «ПЕТРОСИНО»



/ О.В. Осипова

2020 г.

Руководитель объекта:

Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 102 «Пингвин»

